



Zertifikat Nr.: 2110-7057

Zertifikatsinhaber: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Systemtrenngeräte Bauart BA und GB
Bezeichnung: Systemtrenner BA
Typen: 15073.04, 15073.05, 15073.06, 15073.07, 15073.08, 15073.09

DN: 1/2"..." PN: 10 tmax: 25 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW135 (01/19), EN 12729 (2002)

Gültigkeit: 30.04.2027

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):

(A) Abwasseranschluss, hat mit "Freiem-Auslauf" gemäss SVGW - W3/E1 bzw. EN 1717 zu erfolgen.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter

Rubrik: Systemtrenngeräte Bauart BA und GB

Bezeichnung: Systemtrenner BA

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
15073.04	1/2"	10	25	I	-	-	9	-
15073.05	3/4"	10	25	I	-	-	9	-
15073.06	1"	10	25	I	-	-	9	-
15073.07	1 1/4"	10	25	I	-	-	9	-
15073.08	1 1/2"	10	25	-	-	-	9	-
15073.09	2"	10	25	-	-	-	9	-